



Tutoriel

Import/Export automatisé des
Contrôles Techniques Périodiques
dans l'application REMOcRA

Importation des mesures hydrauliques vérifiées à l'occasion des contrôles techniques périodiques des points d'eau incendie



Etape 1

Pour les communes conventionnées :
Télécharger le tableau d'importation dans REMOcRA

GESTION DES POINTS D'EAU

Accès rapide | Tournées | Points d'eau | Localisation | Indisponibilités temporaires | Recherches et analyses | Documents

Localiser | Saisir une visite | Ouvrir la fiche | Import CTP | **Export CTP** | Effacer les filtres | Supprimer

Commune	Point d'eau	Adresse	Statut	Numéro interne	Type	Tournée	Prochaine Reconnaissance	Prochain Contrôle	Indisponible
TORCHEFELON	Numéro...	Nom...		Numéro...		Nom...			
TORCHEFELON	38508-0001	191 route du Rapoux	Public	1	PI	Torchefelon	05/05/2027	02/07/2026	
TORCHEFELON	38508-0002	35 Chemin des Michallets	Public	2	PI	Torchefelon	05/05/2027	02/07/2026	Indisponible
TORCHEFELON	38508-0003	Chemin du Billard "face...	Public	3	PI	Torchefelon	05/05/2027	02/07/2026	Non conforme
TORCHEFELON	38508-0004	Rte du Village "10 m ap...	Public	4	PI	Torchefelon	05/05/2027	02/07/2026	
TORCHEFELON	38508-0005	39 Rte de Becquerieuse...	Public	5	PI	Torchefelon	05/05/2027	02/07/2026	
TORCHEFELON	38508-0006	1 Rte du Bessay "à côt...	Public	6	PI	Torchefelon	05/05/2027	02/07/2026	
TORCHEFELON	38508-0007	Rte du Village "Eglise f...	Public	7	PI	Torchefelon	05/05/2027	02/07/2026	Indisponible temporair...
TORCHEFELON	38508-0008	21 Chemin du Plan	Public	8	PI	Torchefelon	05/05/2027	02/07/2026	
TORCHEFELON	38508-0009	45 chemin de Marmonn...	Public	9	Réserve artificielle		23/09/2022		
TORCHEFELON	38508-0010	Chemin de la Lumbard...	Public	10	Réserve artificielle		23/09/2022		





Etape 1

Pour les communes non conventionnées :

Demander le tableau à l'adresse gprs.deci@sdis38.fr



Avec ce fichier dématérialisé, les mesures, anomalies et observations saisies peuvent être intégrées de façon automatisée dans l'application informatique départementale de gestion des PEI (REMOcRA) que le SDIS administre.

Il comporte 2 onglets :

- Un de méthodologie de saisie,
- Un de saisie des valeurs.

Ces **onglets** sont à conserver sans modification d'intitulé.



Etape 2

Une fois les contrôles techniques réalisés, les informations suivantes (date, organisme, Pression statique et Débit sous 1 bar) relevées par le technicien doivent être saisies dans les cellules sur fond blanc et de police bleue des colonnes "titres » .

Incendie

Type	Date du CTP	Organisme vérificateur de PEI	Pression statique (pour Pi et Bi)	Débit mesuré à 1 bar ou plus pour Pi et Bi	Anomalies 1	Anomalies 2	Anomalies 3	Anomalies 4	Anomalies 5	Observation
Classification PEI	jj/mm/aaaa hh:mm		en bar	en m ³ /h						
	01/01/2025 08:00	CTP	2	12						
	02/01/2025 08:00	CTP	3	18						
	03/01/2025 08:00	CTP	5,4	60						
	04/01/2025 08:00	CTP	2	124						
	05/01/2025 08:00	CTP	5	96						
	06/01/2025 08:00	CTP	3	55						
	07/01/2025 08:00	CTP	3,5	32						
	08/01/2025 08:00	CTP	2,4	78						
	09/01/2025 08:00	CTP	9,1	68						
	10/01/2025 08:00	CTP	5	41						
	11/01/2025 08:00	CTP	4,6	16						

Le fichier doit être ouvert avec le logiciel Excel au format « .xlsx ». En utilisant un autre format ou un autre logiciel, l'importation ne serait ni possible ou ni valide.

Etape 3

Les anomalies constatées par le technicien doivent être saisies en utilisant le menu déroulant.

1. Sélectionnez la cellule du point d'eau incendie concerné.
2. Choisissez l'anomalie correspondante

Points d'eau incendie

Type	Date du CTP	Organisme vérificateur du PEI	Pression statique (pour Pi et Bi)	Débit mesuré à 1 bar ou plus (pour Pi et Bi)	Anomalies 1	Anomalies 2	Anomalies 3	Anomalies 4	Anomalies 5	Observation
Classification PEI	jj/mm/aaaa hh:mm		en bar	en m3/h						
	01/01/2025 08:00	CTP	2	12						
	02/01/2025 08:00	CTP	3	18	Ancrage - ANCRAGE	Manque bouchon 65 mm - MANQUEBOUCHON70				
	03/01/2025 08:00	CTP	5,4	60						
	04/01/2025 08:00	CTP	2	124						
	05/01/2025 08:00	CTP			En travaux - ENTRAVAUX					
	06/01/2025 08:00	CTP	3	55						
	07/01/2025 08:00	CTP	3,5	32	Fuite - FUITE					
	08/01/2025 08:00	CTP	2,4	78						
	09/01/2025 08:00	CTP	9,1	68						
	10/01/2025 08:00	CTP	5	41	À peindre - APEINDRE					
	11/01/2025 08:00	CTP	4,6	16						

Volume de dégagement insuffisant (50 cm autour PIBI) - VOLUMEDEDEGAGEMENTINSUFFISANT50CMAUTOURHYDRANT
 Fuite au purgeur - FUITEAUPURGEUR
 Isolation PIBI par bouche à clef introuvable - ISOLATIONBOUCHECLEFINTROUVABLE
 Ancrage - ANCRAGE
 Hydrant enterré - HYDRANTENTERR
 Manque deux bouchons - MANQUEDEUXBOUCHONS
 Bouchon obturateur Ø 65 mm ou 40 mm absent - BOUCHONOBTURATEUR65OU40MMREPLISSAGEABSENT
 En travaux - ENTRAVAUX
 Distance > 5m de tout obstacle (espace de manoeuvre) - DISTANCE5M
 Obstacle à l'ouverture - OBSTACLELOUVERTURE
 Manque bouchon 65 mm - MANQUEBOUCHON70



Etape 3

L'anomalie « Capot casse – manquant - ... » n'est pas prise en compte par l'application.

Pour enregistrer la détérioration ou l'absence du coffre de protection, noter votre commentaire dans la cellule de la colonne « Observation ».

'eau incendie

	Date du CTP	Organisme vérificateur du PEI	Pression statique (pour PI et BI)	Débit mesuré à 1 bar ou plus (pour PI et BI)	Anomalies 1	Anomalies 2	Anomalies 3	Anomalies 4	Anomalies 5	Observa
PEI	jj/mm/aaaa hh:mm		en bar	en m3/h						
	01/01/2025 08:00	CTP	2	12						Chaînette manquante
	02/01/2025 08:00	CTP	3	18	Ancrage - ANCRAGE	Manque bouchon 65 mm - MANQUEBOUCHON70				
	03/01/2025 08:00	CTP	5,4	60						
	04/01/2025 08:00	CTP	2	124						
	05/01/2025 08:00	CTP			En travaux - ENTRAVALUX					Rajouter une bande noire
	06/01/2025 08:00	CTP	3	55		cap				
	07/01/2025 08:00	CTP	3,5	32	Fuite - FUITE	Capot casse - manquant - CAPOTCASSEMANQUANT				
	08/01/2025 08:00	CTP	2,4	78						
	09/01/2025 08:00	CTP	9,1	68						
	10/01/2025 08:00	CTP	5	41	A peindre - APEINDRE					
	11/01/2025 08:00	CTP	4,6	16						

Etape 4

Hors anomalies, les observations relevées par le technicien doivent être saisies dans les cellules de la colonne « Observations ».

Le champ est libre en écriture. Vous pouvez noter ce que vous souhaitez.

Points d'eau incendie											
u PEI	Type	Date du CTP	Organisme vérificateur du PEI	Pression statique (pour PI et BI)	Débit mesuré à 1 bar ou plus (pour PI et BI)	Anomalies 1	Anomalies 2	Anomalies 3	Anomalies 4	Anomalies 5	Observation
Ion PEI	Identification PEI	jj/mm/aaaa hh:mm		en bar	en m ³ /h						
PI 70		01/01/2025 08:00	CTP	2	12						Chaînette manquante
PI 70		02/01/2025 08:00	CTP	3	18	Ancrage - ANCRAGE	Manque bouchon 65 mm - MANQUEBOUCHON70				
PI 70		03/01/2025 08:00	CTP	5,4	60						
PI 70		04/01/2025 08:00	CTP	2	124						
PI 70		05/01/2025 08:00	CTP			En travaux - ENTRAVAUX					Ralouter une bande noire pression > 8 bars
PI 70		06/01/2025 08:00	CTP	3	55						
PI 70		07/01/2025 08:00	CTP	3,5	32	Fuite - FUITE					
PI 70		08/01/2025 08:00	CTP	2,4	78						
PI 70		09/01/2025 08:00	CTP	9,1	68						
PI 100		10/01/2025 08:00	CTP	5	41	A peindre - APEINDRE					
PI 70		11/01/2025 08:00	CTP	4,6	16						
PI 100											
PI 100											
PI 100											

Enregistrer le document.

Etape 5

Pour les communes conventionnées :

Vous pouvez désormais importer le tableau dans REMOcRA

GESTION DES POINTS D'EAU

Accès rapide Tournées Points d'eau Localisation Indisponibilités temporaires Recherches et analyses Documents

Localiser Saisir une visite Ouvrir la fiche Import CTP Export CTP Effacer les filtres

Commune	Point d'eau	Adresse	Statut	Numéro interne
24	Numéro...	Nom...		Numéro...
ENOL	38300-0001	1189 Rte de la Côte	Public	1
ENOL	38300-0002	125 Montée du Gourre	Public	2
ENOL	38300-0003	461 Montée du Gourre	Public	3
ENOL	38300-0004	687 Montée du Gourre	Public	4
ENOL	38300-0005	217 Chemin du Château	Public	5

Etape 5

Pour les communes conventionnées :

Vous sélectionnez « Parcourir » dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir

The screenshot displays a software interface with a table of water points and an open dialog box for importing CTP files.

Table of Water Points:

Point d'eau	Adresse	Statut	Numéro interne	Type	Tournée
38300-0001	1189 Rte de la Côte	Public	1	PI	PENOL
38300-0002	125 Montée du Gourre	Public	2	PI	PENOL
38300-0003	461 Montée du Gourre	Public	3	PI	PENOL
38300-0004	687 Montée du Gourre	Public	4	PI	PENOL
38300-0005	217 Chemin du Château	Public	5	PI	PENOL
38300-0006	877 Rte de la Côte	Public	6	PI	PENOL
38300-0007	733 Rte de la Côte	Public	7	PI	PENOL
38300-0008	507 Rte de la Côte	Public	8	PI	PENOL
38300-0009	37 Rte de la Côte	Public			
38300-0010	187 Chemin du Moulin	Public			
38300-0011	530 Chemin du Lavoir	Public			
38300-0012	210 Chemin du Lavoir	Public			
38300-0013	176 Chemin de la Ranche	Public			
38300-0014	589 Chemin de la Ranche	Public			
38300-0015	943 Rte de Beaurepaire	Public			

Import fichier CTP Dialog Box:

Fichier:

A red arrow points to the 'Parcourir' button in the dialog box.



Etape 5

Pour les communes conventionnées :

1. Vous poursuivez en sélectionnant le fichier



2. Vous cliquez sur « Ouvrir »

Envoi du fichier

Ce PC > Téléchargements

Rechercher dans : Télécharge...

Organiser Nouveau dossier

Accès rapide

- OneDrive - SDIS DE L'ISERE
- SDIS DE L'ISERE
- Ce PC

Nom	Modifié le
Aujourd'hui (1)	
2025-01-23_VILLAGES-DU-LAC-DE-PALADRU.xlsx	24/01/2025

Nom du fichier :

Tous les formats pris en charge

Ouvrir Annuler

Import fichier CTP

Fichier

Choisissez un document... Parcourir

Annuler Valider



Etape 5

Pour les communes conventionnées :

1. Vous validez en cliquant sur « Valider »

The screenshot displays a software interface with a table of fire incidents and a modal dialog for file import.

Table of Incidents:

Adresse	Statut	Numéro interne	Type	Tournée
1189 Rte de la Côte	Public	1	PI	PENOL
125 Montée du Gourre	Public	2	PI	PENOL
461 Montée du Gourre	Public	3	PI	PENOL
687 Montée du Gourre	Public	4	PI	PENOL
217 Chemin du Château	Public	5	PI	PENOL
877 Rte de la Côte	Public	6	PI	PENOL
733 Rte de la Côte	Public	7	PI	PENOL
507 Rte de la Côte	Public	8	PI	PENOL
37 Rte de la Côte	Public			
187 Chemin du Moulin	Public			
530 Chemin du Lavoir	Public			
210 Chemin du Lavoir	Public			
176 Chemin de la Ranche	Public			
589 Chemin de la Ranche	Public			
943 Rte de Beaurepaire	Public			

Modal Dialog: Import fichier CTP

Fichier: 2025-01-23_VILLAGES-DU-LAC-DE-PALADRU.> Parcourir

Buttons: Annuler, Valider

A red arrow points from the 'Valider' button to the file name field, and a yellow box highlights the 'Valider' button.



Etape 5

Pour les communes non conventionnées :

Vous transmettez le fichier  à l'adresse gprs.deci@sdis38.fr

Les agents du bureau de la DECI restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

